

WZK.5556.15.1.2026

- do wszystkich Oferentów-

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego, pn. „**Dostawa 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z przyczepami transportowymi**”, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w art. ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793 t.j.)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający Gmina Frampol, ul. Radziecka 8, 23-440 Frampol udziela wyjaśnień w związku z wniesionymi pytaniami do treści zapytania ofertowego:

1. Pytanie z dnia 24 sierpnia 2026r. :

„1. Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy agregat ma spełniać wymagania normy emisji spalin Stage V. Czy ma być oferowany agregat stacjonarny oraz przyczepa.

2. Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną i podpis elektroniczny pod załącznikami ofertowymi?”

Odpowiedź:

Ad.1 Agregaty prądotwórcze będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie muszą spełniać wymagań normy emisji spalin STAGE V. Oferowany winien być agregat oraz przyczepa.

Ad.2. Obowiązujący w Gminie Frampol „Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych na dostawę, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza 170.000 zł netto” stanowi w § 6 pkt 3: „Wykonawcy składają oferty w formie pisemnej.”

W związku z powyższym **nie dopuszczalne jest składanie ofert w formie elektronicznej.**

2. Pytanie z dnia 24 sierpnia 2026r. :

„Zawracamy się do zamawiającego o określenie kluczowego parametru dla maszyn mobilnych.

1. Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628: 35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej; 36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu; 37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

W porównaniu z pojazdami drogowymi, NRMM (Non-Road Mobile Machinery „Nie Drogowe Maszyny Ruchome” obejmuje bardzo szeroką gamę maszyn używanych poza drogami i mających bardzo szerokie zastosowanie. Zaliczmy do nich drobny sprzęt ogrodniczy i ręczny (kosiarki, piły łańcuchowe itp.), maszyny budowlane (koparki, ładowarki, spycharki itp.), maszyny rolnicze (kombajny, kultywatory itp.), wagony, lokomotywy i statki żeglugi śródlądowej. Do takich maszyn zaliczamy agregaty prądotwórcze, które przemieszczają się bez podwozia lub są montowane na przyczepach, naczepach, platformach, dźwigach, chłodniach, wagonach, innych pojazdach, które wytwarzają moc na potrzeby własne lub innych urządzeń. Agregaty prądotwórcze, nie będące na stałe przyśrubowane do podłoża, montowane na przyczepie lub platformie (przyczepy wymagają przeglądów na stacji diagnostycznej i są objęte ubezpieczeniem), które pracują stacjonarnie stają się pojazdem mobilnym wg prawa Unii Europejskiej.

Dziennik ustaw, ustawa z dnia 15 lipca 2020 poz. 1339 określa administracyjne kary pieniężne do 100 000 zł na każde naruszenie, jeśli podmiot gospodarczy, dystrybutor, importer wprowadza na rynek albo udostępnia na rynku maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach z naruszeniem ograniczeń dotyczących maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach określonych w art. 34 ust. 8 rozporządzenia 2016/1628

W związku z powyższym prosimy o określenie: Czy zgodnie z Rozporządzeniem agregat mobilny należy dostarczyć z normą STAGE V?

Odpowiedź:

Agregaty prądotwórcze będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego nie muszą spełniać wymagań normy emisji spalin STAGE V.

Z up. BURMISTRZA FRAMPOLA


Agnieszka Goral
ZASTĘPCA BURMISTRZA