



Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

GMINA FRAMPOL
ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol
woj. lubelskie
NIP 9181993853 Regon 950369190
ZP.271.03.02.2024

Frampol dn. 19 stycznia 2024 r.

- wszyscy Wykonawcy-

Dotyczy zapytania ofertowego na „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Smoryniu”

Zamawiający: Gmina Frampol, ul. Radzięcka 8, 23- 440 Frampol, przekazuje treść zapytań dotyczących treści w/w zapytania, wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytania z dnia 17 stycznia 2024.

Pytanie 1:

Z jakiego profilu zamkniętego (jaki przekrój) mają być wykonane sztachetki przęsł i furtki?

Odpowiedz:

Przęsło
-sztachetki - 16x16x1mm
Furtka:
-sztachetki - 16x16x1mm

Pytanie 2:

Z jakiego profilu zamkniętego (jaki przekrój) mają być wykonane poprzeczki przęsł i furtki?


Odpowiedz:

Przęsło
-poprzeczki - 25x15x1mm
Furtka:
-poprzeczki - 16x16x1mm

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają integralną częścią zapytania i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA FRAMPOLA


.....Agnieszka Gora.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)